

Số: 645/QĐ-BVĐK

Yên Bái, ngày 06 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt yêu cầu báo giá: Sửa chữa hệ thống quạt 3 pha (27 động cơ 550W) hút và thông gió cho tầng 1,2,3 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với dự toán mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Công văn số 2674/UBND-TC ngày 30/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt yêu cầu báo giá: Sửa chữa hệ thống quạt 3 pha (27 động cơ 550W) hút và thông gió cho tầng 1,2,3 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cụ thể như sau:

- Yêu cầu báo giá: Có yêu cầu báo giá số 21-HCQT.BVĐK kèm theo;
- Danh mục dịch vụ, hàng hoá đề nghị báo giá: Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Hành chính quản trị, Phòng Tài chính Kế toán và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Trần Lan Anh

Phụ lục
DANH MỤC DỊCH VỤ, HÀNG HÓA
(Kèm theo Quyết định số 645 /QĐ-BVĐK ngày 06 tháng 11 năm 2024
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái)



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa hệ thống quạt 3 pha (27 động cơ 550W) hút và thông gió cho tầng 1,2,3 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái: - Kiểm tra toàn bộ hệ thống tủ điện điều khiển cho các động cơ. - Kiểm tra điện trở cách điện. - Kiểm tra và điều chỉnh các thiết bị bảo vệ điện. - Vệ sinh sạch sẽ bên ngoài động cơ. - Thổi sạch bụi bằng máy nén khí. - Kiểm tra và siết chặt lại các bulong, đai ốc ở chân đế - Thay thế vòng bi đạn bạc SKF (Italy): 15 Chiếc. - Thay thế vòng bi đạn bạc 1221 SKF (Italy): 15 Chiếc. - Thay thế vòng bi đạn bạc 225 SKF (Italy): 10 Chiếc. - Tra mỡ tất cả các động cơ. - Kiểm tra, vận hành, chạy liên động. Các vật tư, thiết bị thay thế mới phải tương thích, phù hợp với hệ thống quạt 3 pha (27 động cơ 550W) hút và thông gió cho tầng 1,2,3 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái	Gói	01

YÊU CẦU BÁO GIÁ SỐ 21-HCQT.BVĐK

(Được ban hành theo Quyết định số: 645 /QĐ-BVĐK ngày 06/11/2024)

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm giá tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho công tác Khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

2. Cách thức nộp Báo giá như sau:

- Nhà thầu gửi bản Scan Báo giá (có đầy đủ chữ ký và dấu của nhà thầu) qua tài khoản gmail: lecaocuongkdyb@gmail.com;

- Bản chính của Báo giá và các tài liệu kèm theo, nhà thầu gửi về Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: xã Giới Phiên - TP. Yên Bái - Yên Bái. Người tiếp nhận Báo giá: Ds Lê Cao Cường, Số điện thoại: 0986.913.123.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày Bệnh viện đăng tải Yêu cầu báo giá trên trang Web Bệnh viện.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhà thầu lập Báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Báo giá (theo mẫu quy định của pháp luật)

2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái

3. Thời gian tiến hành dự kiến: Trong tháng 11 năm 2024. ✓

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Lan Anh